

Информация о свободном объеме электрической мощности подстанций АО «Рудныйсоколовстрой»,

по состоянию на декабрь месяц 2023 года

№п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	ТП-9	Ф-16	г.Рудный Промышленный район.	6 кВ	320	0,057	0,263
2	ТП-10	Ф-10		6 кВ	320	0,026	0,294
3	ТП-21А	Ф-16		6 кВ	630	0,174	0,456
4	ТП-31	Ф-24		6 кВ	250	0,037	0,213
5	ТП-34	Ф-24		6 кВ	320	0,029	0,291
6	КТП-4	Ф-16		6 кВ	320	0,038	0,282
7	КТП-14	Ф-18		6 кВ	250	0,040	0,210
8	КТП-16	Ф-24		6 кВ	100	0,015	0,085
9	КТП-17	Ф-16		6 кВ	400	0,002	0,398
10	КТП-19	Ф-24		6 кВ	320	0,051	0,269