

Информация о свободном объеме электрической мощности подстанций АО «Рудныйсоколовстрой»,

по состоянию на октябрь месяц 2023 года

№п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	ТП-9	Ф-16	г.Рудный Промышленный район.	6 кВ	320	0,030	0,290
2	ТП-10	Ф-10		6 кВ	320	0,016	0,304
3	ТП-21А	Ф-16		6 кВ	630	0,038	0,562
4	ТП-31	Ф-24		6 кВ	250	0,009	0,241
5	ТП-34	Ф-24		6 кВ	320	0,015	0,305
6	КТП-4	Ф-16		6 кВ	320	0,044	0,276
7	КТП-14	Ф-18		6 кВ	250	0,013	0,237
8	КТП-16	Ф-24		6 кВ	100	0,010	0,090
9	КТП-17	Ф-16		6 кВ	400	0,001	0,399
10	КТП-19	Ф-24		6 кВ	320	0,013	0,307