

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи, свободном объеме электрической мощности и нагрузке подстанций АО «Рудныйсоколовстрой»

по состоянию на ноябрь месяц 2024 года

Пропускная способность линий электропередач АО «Рудныйсоколовстрой» - 6,47 МВт,  
 собственных подстанций – 3,59 МВт

Таблица 1

№п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	ТП-9	Ф-16	г.Рудный Промышленный район.	6 кВ	320	0,064	0,256
2	ТП-10	Ф-10		6 кВ	320	0,023	0,297
3	ТП-21А	Ф-16		6 кВ	630	0,115	0,475
4	ТП-31	Ф-24		6 кВ	250	0,005	0,245
5	ТП-34	Ф-24		6 кВ	320	0,046	0,274
6	КТП-4	Ф-16		6 кВ	320	0,012	0,308
7	КТП-14	Ф-18		6 кВ	250	0,036	0,214
8	КТП-16	Ф-24		6 кВ	100	0,013	0,087
9	КТП-17	Ф-16		6 кВ	400	0,028	0,372
10	КТП-19	Ф-24		6 кВ	320	0,027	0,293

Таблица 2

№ п/п	Наименование линии электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	Ф №6	3,401	АСБ-3х95 мм <sup>2</sup>	6кВ	1,130	0,634	0,496
2	Ф №16	5,975	АС-3х95 мм <sup>2</sup>	6кВ	1,780	0,543	1,237
3	Ф №18	2,361	АС-3х95 мм <sup>2</sup>	6кВ	1,780	1,019	0,761
4	Ф №24	5,849	АС-3х95 мм <sup>2</sup>	6кВ	1,780	0,228	1,552