

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи, свободном объеме
электрической мощности и загрузке подстанций АО «Рудныйсоколовстрой»
по состоянию на **июль** месяц 2026 года

Пропускная способность линий электропередач АО «Рудныйсоколовстрой» - 5,92 МВт,
собственных подстанций – 3,23 МВт

Таблица 1

№п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	ТП-9	Ф-16	г.Рудный Промышленный район.	6 кВ	320	0,340	-
2	ТП-10	Ф-10		6 кВ	320	0,324	-
3	ТП-21А	Ф-16		6 кВ	630	0,630	-
4	ТП-31	Ф-24		6 кВ	250	0,249	0,001
5	ТП-34	Ф-24		6 кВ	320	0,318	0,002
6	КТП-4	Ф-16		6 кВ	320	0,084	0,236
7	КТП-14	Ф-18		6 кВ	250	0,250	-
8	КТП-16	Ф-24		6 кВ	100	0,125	-
9	КТП-17	Ф-16		6 кВ	400	0,400	-
10	КТП-19	Ф-24		6 кВ	320	0,320	-

Таблица 2

№ п/п	Наименование линии электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	Ф №6	1570	АСБ-3х120 мм ²	6кВ	1,480	4,419	-
2	Ф №16	5649	АС-3х95 мм ² АСБ-3х120 мм ²	6кВ	1,480	4,631	-
3	Ф №18	2679.4	АС-3х95 мм ² АСБ-3х120 мм ²	6кВ	1,480	5,362	-
4	Ф №24	3816	АС-3х95 мм ² АСБ-3х120 мм ²	6кВ	1,480	2,762	-